

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
Управління освіти Шевченківської районної в місті
Київі державної адміністрації
(назва організації, що затверджує)
Ярова Є.В.
(посада, підпис, ініціали, прізвище)
“ 03 ” 2025 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Послуги з поточного ремонту пожежної сигналізації в школа І-ІІІ ступенів № 95 за адресою: місто Київ, вул.
Данила Щербаківського, 61-Г (код ДК 021:2015 (CPV) 45343000-3 встановлення протипожежного обладнання)

Об'єми робіт

№ ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Розділ №1. Монтажні роботи			
1	Монтаж приладу ПУ-П 8 кілець	шт	1	
2	Монтаж пристрою МЦА-GSM	шт	1	
3	Монтаж сповіщувача пожежного димового точкового адресного СПДОТА	шт	198	
4	Монтаж сповіщувача пожежного теплового адресного СПТТА	шт	13	
5	Монтаж сповіщувача пожежного ручного адресного СПРА	шт	21	
6	Акумулятор , ємкість 18 А.год	шт	3	
7	Монтаж виносного індикатора ВПОС	табло	32	
8	Блок безперебійного живлення 24В,5А (ДБЖІ-180)	шт	1	
9	Монтаж сповіщувача пожежного світлового ОС-12 "ВИХІД, ОС-12 "СТРІЛКА НАПРЯМКУ РУХУ", ОС-12 "АВАРІЙНЕ ОСВІТЛЕННЯ"	шт	35	
10	Монтаж устаткування керування та індикації мовленнєвого оповіщення в моноблочному виконанні ВЕЛЛЕЗн-120-600	комплект	1	
11	Монтаж пульта мікрофонного ПМН-12	шт	1	
12	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні ЗАС100ПН, 6АС100ПН	шт	148	
13	Гучномовець або звукова колонка рупорна 10ГР002	шт	2	
14	Монтаж коробки розподільчої вогнестійкої на стіні КВР01/30-100В	шт	57	
15	Коробка розподільча вогнестійка на стіні КВР01/30-100В	шт	57	
16	Монтаж коробки розподільчої вогнестійкої на стіні КРОМА-01-30 К6 Е30	шт	18	
17	Коробка розподільча вогнестійка К6/6 Е30	шт	18	
18	Монтаж бокса	шт	1	
19	Бокс пластиковий під автоматичний вимикач захисту	шт	1	
20	Установлення вимикачів 1-х полюсних на струм до 25 А	шт	2	
21	Прокладання коробів пластикових 25х16	м	480	
22	Короб пластиковий 25х16	м	480	

1	2	3	4	5
23	Прокладання коробів пластикових 40x25	м	420	
24	Короб пластиковий 40x25	м	420	
25	Прокладання проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	900	
26	Прокладання гофротруб, по стінах і колонах ізкріпленням накладними скобами, діаметр умовногопроходу до 25 мм	м	400	
27	Гофрорукав Д18	м	400	
28	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	м	400	
29	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м	4920	
30	Кабель негорючий 1x2x0,8 J-Y(St)Y	м	3440	
31	Кабель вогнестійкий 1x2x0,8 JE-H(St)H Bd FE180/E30	м	950	
32	Кабель вогнестійкий (N)HXH FE180/E30 2x1,5 мм ²	м	1790	
33	Кабель вогнестійкий (N)HXH FE180/E30 3x1,5 мм ²	м	40	
34	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	181	
35	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	181	
36	Скоба монтажна металева СММ-15	шт	1200	
37	Скоба металева ДКС d=5мм	шт	5200	
38	Саморіз 3,5x35	шт.	10400	
39	Дюбель 6x40 (без шляпки)	шт	10400	
40	Стяжка нейлонова 3,5x300	шт	500	
	Розділ №2. Устаткування			
41	Прилад керування, об'єднаний з джерелом живлення, 8 шлейфів ПУ-П	шт	1	
42	Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковийадресний СПДОТА	шт	198	
43	Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий адресний СПДОТА (резерв)	шт	20	
44	Сповіщувач пожежний тепловий точковий адресний СПТТА	шт	12	
45	Сповіщувач пожежний тепловий точковий адресний СПТТА (резерв)	шт	2	
46	Сповіщувач пожежний ручний адресний СПРА	шт	21	
47	Сповіщувач пожежний ручний СПРА (резерв)	шт	2	
48	Акумуляторна батарея 12В,18Аг	шт	3	
49	Виносний пристрій оптичної сигналізації ВПОС	шт	32	
50	Блок безперебійного живлення 24В,5А (ДБЖІ-180)	шт	1	
51	Оповіщувач світловий ОС-1 "ВИХІД"	шт	26	
52	Оповіщувач світловий ОС-1 "СТРІЛКА НАПРЯМКУ РУХУ"	шт	8	
53	Оповіщувач світловий ОС-1 "АВАРІЙНЕ ОСВІТЛЕННЯ"	шт	1	
54	Моноблок настінного монтажу ВЕЛЛЕЗн-120-600	шт	1	
55	Пульт мікрофонний ПМН-12	шт	1	
56	Гучномовець ЗАС100ПН ВЕЛЛЕЗ	шт	111	
57	Гучномовець 6АС100ПН ВЕЛЛЕЗ	шт	37	
58	Гучномовець рупорний 10ГР001	шт	2	
59	Вимикач автоматичний 10А	шт	2	
60	Пристрій МЦА-GSM	шт	1	
	Розділ №3. Пусконаладжувальні роботи			
	Система пожежної сигналізації			
61	Системи управління з числом параметрів настроюваннядо 5	система	1	
62	Системи управління з числом параметрівнастроювання: на кожний наступний параметрнастроювання Система керування евакуюванням (в частині системиоповіщення про пожежу та показчиків напрямкуевакуювання)	система	6	
63	Системи управління з числом параметрів настроюваннядо 5	система	1	

