

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Послуги з поточного ремонту пожежної сигналізації в спеціальній школі № 8 за адресою: місто Київ, вул. Олегівська, 42 (код ДК 021:2015 (CPV) 45343000-3 встановлення протипожежного обладнання).

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Розділ №1. Монтажні роботи				
1	Акумулятор , ємність 18 А.год	шт	2	
2	Блок безперебійного живлення 24В,5А (ДБЖІ-180)	шт	1	
3	Монтаж устаткування керування та індикації мовленнєвого оповіщення в моноблочному виконанні ВЕЛЛЕЗн-120-100	шт	1	
4	Монтаж блока керування інформацією БКІ-02М	шт	1	
5	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні ЗАС100ПН	шт	17	
6	Гучномовець або звукова колонка рупорна 10ГР002	шт	2	
7	Монтаж коробки розподільчої вогнестійкої на стіні КВР01/30-100В	шт	4	
8	Коробка розподільча вогнестійка на стіні КВР01/30-100В	шт	4	
9	Кришка декоративна та інші вироби (бокс)	шт	1	
10	Бокс пластиковий під автоматичний вимикач захисту	шт	1	
11	Установлення вимикачів 1-х полюсних на струм до 25 А	шт	1	
12	Прокладання коробів пластикових 25х16	м	160	
13	Короб пластиковий 25х16	м	160	
14	Прокладання коробів пластикових 40х25	м	10	
15	Короб пластиковий 40х25	м	10	
16	Прокладання проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	170	
17	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	м	115	
18	Кабель вогнестійкий (N)НХН FE180/E30 2х1,5 мм ²	м	255	
19	Кабель вогнестійкий (N)НХН FE180/E30 3х1,5 мм ²	м	30	
20	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	19	
21	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	19	
22	Дюбель 6х40 (без шляпки)	шт	550	
23	Стяжка нейлонова 3,5х300	шт	100	
Розділ №2. Устаткування				
24	Акумуляторна батарея 12В,18Аг	шт	2	
25	Блок безперебійного живлення 24В,5А (ДБЖІ-180)	шт	1	
26	Моноблок настінного монтажу ВЕЛЛЕЗн-120-100	шт	1	
27	Блок керування інформацією БКІ-02М	шт.	1	
28	Гучномовець ЗАС100ПН ВЕЛЛЕЗ	шт	17	
29	Гучномовець рупорний 10ГР001	шт	2	
30	Вимикач автоматичний 10А Hager 1P 6kA C-10A 1M MC110A	шт	1	
Розділ №3. Пусконаладжувальні роботи				
31	Системи управління з числом параметрів налаштування до 5	система	1	
32	Системи управління з числом параметрів налаштування: на кожний наступний параметр налаштування	система	3	

Склад

Інженер Джам Д.В.

Перевірив

Керівник інженерно-організаційного відділу Гембарський Л.В.

Управління освіти
Шевченківської районної в місті
Київської державної адміністрації
ідентифікаційний код 37470036
(посада, підпис (ініціали, прізвище))
04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 6-А
т.ф. 489-02-50