

ЗАТВЕРДЖЕНО



Управління освіти Шевченківської районної в місті  
Києві державної адміністрації  
(назва організації, що затверджує)

Є.В. ЯРОВА

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

2026р.

## ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Поточний ремонт для утримання в належному технічному стані внутрішніх електромереж зі встановленням джерела резервного живлення в спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 97 імені О. Теліги, Шевченківського району м. Києва, вул. О. Теліги, 5

| №<br>Ч.ч. | Найменування робіт і витрат                                                                                             | Одиниця<br>виміру | Кількість | Примітка |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------|
| 1         | 2                                                                                                                       | 3                 | 4         | 5        |
|           | Розділ №1. Демонтажні роботи                                                                                            |                   |           |          |
| 1         | Нарізання швів за допомогою ручного нарізувача, при площі покриття 0,5 м2                                               | м2                | 2,5       |          |
| 2         | Нарізання швів за допомогою ручного нарізувача, при площі покриття 1,0 м2                                               | м2                | 0,49      |          |
| 3         | Диск алмазний відрізний 230x2,5x22,2 мм                                                                                 | шт                | 1         |          |
| 4         | Навантаження сміття вручну                                                                                              | т                 | 0,01218   |          |
| 5         | Перевезення сміття до 10 км                                                                                             | т                 | 0,01218   |          |
|           | Розділ №2. Фундаменти для огорожи та опори                                                                              |                   |           |          |
| 6         | Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,7 м                                                           | ям                | 11        |          |
| 7         | Приготування бетону, клас бетону В25                                                                                    | м3                | 1,74      |          |
| 8         | Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3                                                                        | м3                | 1,74      |          |
| 9         | В-25 Суміш універсальна сухий бетон Siltek 25кг                                                                         | міш.              | 127       |          |
| 10        | Плита волог. OSB-3 22мм (2.50 x 1.25м)                                                                                  | шт                | 3         |          |
| 11        | Дошка обрізна 25 x100 (4м)                                                                                              | шт                | 10        |          |
| 12        | Цвяхи будівельні                                                                                                        | т                 | 0,001     |          |
| 13        | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди                                                                      | м3                | 1,74      |          |
| 14        | Перевезення ґрунту до 10 км                                                                                             | т                 | 2,523     |          |
|           | Розділ №3. Огорожа                                                                                                      |                   |           |          |
| 15        | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т                                                                         | т                 | 0,23      |          |
| 16        | Секція "СТАНДАРТ КОЛОР" 200x50мм, 4мм/4мм, 2, 03м/2,50м, оц.+ ПП, RAL 6005 ЗЕЛЕНИЙ (4 рифи)                             | шт                | 8         |          |
| 17        | Стовп "СТАНДАРТ КОЛОР", 60x40мм/2,50м, оц.+ ПП, RAL 6005 ЗЕЛЕНИЙ, 1,2мм 5 отв.                                          | шт                | 8         |          |
| 18        | Кріплення 60x40мм "СТАНДАРТ КОЛОР", оц.+ ПП, RAL 6005 ЗЕЛЕНИЙ                                                           | шт                | 70        |          |
| 19        | Хвіртка "DUOS-BOX", 200x50мм, 5мм/4мм/5мм, 2м/0,9м, оц.+ ПП, RAL 6005 ЗЕЛЕНИЙ, 2,7м/60x60мм/1,5мм 40x40мм/1,2мм + замок | шт                | 1         |          |
|           | Розділ №4. Опора                                                                                                        |                   |           |          |
| 20        | Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.                                                 | т                 | 0,0622    |          |
| 21        | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т                                                                         | т                 | 0,0622    |          |
| 22        | Труба профільна 80x80x4,0мм МІРА 12м                                                                                    | м                 | 6         |          |
| 23        | Лист рифлений сталевий 6 мм 1250x500 мм                                                                                 | шт                | 0,4       |          |
| 24        | Фарбування металевих поверхонь емаллю ПФ-115                                                                            | м2                | 1         |          |
| 25        | Емаль антикорозійна 3 в 1 PROTECT Kompozit, 2,7 кг,                                                                     | шт                | 1         |          |

|                                            |                                                                                                                    |        |       |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 26                                         | Шовковисто-матовий, Сірий<br>Розчинник "Kompozit" (1 л)                                                            | шт     | 1     |
| Розділ №5. Кабельно-провідникова продукція |                                                                                                                    |        |       |
| 27                                         | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг                                           | м      | 98    |
| 28                                         | Затягування наступного проводу перерізом понад 16 мм <sup>2</sup> до 35 мм <sup>2</sup> в труби                    | м      | 98    |
| 29                                         | Затягування наступного проводу перерізом понад 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в труби                    | м      | 98    |
| 30                                         | Кабель ВВГнг-LS(нд) 4x50 мм <sup>2</sup>                                                                           | м      | 99,96 |
| 31                                         | Кабель КВВГнг-LS 7x2,5 мм <sup>2</sup>                                                                             | м      | 99,96 |
| 32                                         | Кабель ВВГнг-LS-П 2x2,5 мм <sup>2</sup>                                                                            | м      | 99,96 |
| 33                                         | Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних                                                               | м      | 90    |
| 34                                         | Провід ПВЗнг-нд (LS) 1x120 мм <sup>2</sup>                                                                         | м      | 91,8  |
| 35                                         | Кабельна стяжка e.ct.stand.500.8.black (100шт.), чорна, E.NEXT                                                     | уп     | 3     |
| 36                                         | Бірка маркувальна                                                                                                  | шт     | 20    |
| Розділ №6. Кабеленесучі системи            |                                                                                                                    |        |       |
| 37                                         | Автовишка 12 м                                                                                                     | доба   | 2     |
| 38                                         | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (глибина 700 мм) | шт     | 2     |
| 39                                         | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати (глибина 700 мм)                                              | шт     | 2     |
| 40                                         | Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у приміщення                                             | прохід | 2     |
| 41                                         | Піна монтажна вогнестійка, 0,75л                                                                                   | шт.    | 1     |
| 42                                         | Трос поздовжньо-несучий                                                                                            | км     | 0,05  |
| 43                                         | Трос оцинкований 6 мм 6x19+1ФС цб                                                                                  | м      | 50    |
| 44                                         | Зажим 6 мм DIN 741 для тросу                                                                                       | шт     | 30    |
| 45                                         | Талреп DIN 1480 12x125 оцинк (О-С)                                                                                 | шт     | 4     |
| 46                                         | Анкер гільза 12x130 з О кільцем                                                                                    | шт     | 2     |
| 47                                         | Прокладання кабелю перерізом до 10 мм <sup>2</sup> на тросі (гофротруба з кабелями на тросі)                       | м      | 50    |
| 48                                         | Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 63 мм                           | м      | 50    |
| 49                                         | Труба двшарова чорна д.63 мм, 50м, Копос, KF 09063 FA                                                              | м      | 100   |
| 50                                         | Основа для кріплення кабелю BIC5090 AM                                                                             | шт     | 30    |
| 51                                         | Кабельна стяжка e.ct.stand.500.8.black (100шт.), чорна, E.NEXT                                                     | уп     | 2     |
| 52                                         | Дюбель (поліпропилен) без фланця КП 8x60                                                                           | шт     | 50    |
| 53                                         | Шуруп по дереву (для лаг) 8x60, A2                                                                                 | шт     | 50    |
| 54                                         | Прокладання лотків                                                                                                 | м      | 12    |
| 55                                         | Лоток перфорований 150x100, цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3000 мм, Standart, FPK 115 06 PG                 | м      | 12    |
| 56                                         | Кришка декоративна та інші вироби [без приєднування проводів]                                                      | шт     | 12    |
| 57                                         | Кришка на лоток основа 150, цинкування, метод Сендзіміра, довжина 3000 мм, товщ. 0,5мм                             | м      | 12    |
| 58                                         | Консоль стельова основа 150 мм (тип С), цинкування, метод Сендзіміра                                               | шт     | 10    |
| 59                                         | Шпилька М8x1000                                                                                                    | шт     | 10    |
| 60                                         | Анкер забивний М8x29 д10 (латунь), Diager                                                                          | шт     | 52    |
| 61                                         | Гайка зубчата з буртиком М8, тип 6923, цб                                                                          | шт     | 70    |
| 62                                         | Гайка М6, тип 934, цб                                                                                              | шт     | 30    |
| 63                                         | Гвинт метр. 6x10, тип 967, пкр.с пш., цб                                                                           | шт     | 30    |
| 64                                         | Перемичка заземлююча тросова діаметром до 9,2 мм для будівельних металевих конструкцій                             | шт     | 2     |
| 65                                         | Провід ПВЗ-6 ж/з                                                                                                   | м      | 1     |
| 66                                         | Наконечник мідний луджений DT(G) (ДТЖ-МЛ) 6/6 подовжений                                                           | шт     | 4     |
| 67                                         | Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм <sup>2</sup>            | шт     | 48    |
| 68                                         | Наконечник мідний луджений DT(G) (ДТЖ-МЛ) 120/12                                                                   | шт     | 40    |

|                                             |                                                                                                                                                                                        |          |       |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 69                                          | подовжений<br>Наконечник мідний луджений DT(G) (ДТЖ-МЛ) 50/8                                                                                                                           | шт       | 8     |
| 70                                          | подовжений<br>Термоусаджувальна трубка з клеєм 25,4мм                                                                                                                                  | м        | 2     |
| 71                                          | Термоусаджувальна трубка з клеєм 30мм                                                                                                                                                  | м        | 2     |
| 72                                          | Термоусаджувальна трубка з клеєм 19,1мм                                                                                                                                                | м        | 1     |
| 73                                          | Підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 70 мм2                     | жил      | 8     |
| 74                                          | Підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 120 мм2                    | жил      | 32    |
| 75                                          | Болт М10х40 метричний DIN 933, кл.м. 5,8 цб                                                                                                                                            | шт       | 20    |
| 76                                          | Болт М8х40 метричний DIN 933, кл.м. 5,8 цб                                                                                                                                             | шт       | 20    |
| 77                                          | Гайка зубчата з буртиком М10, тип 6923, цб                                                                                                                                             | шт       | 20    |
| 78                                          | Шайба збільшена М10, тип 9021, цб                                                                                                                                                      | шт       | 20    |
| 79                                          | Монтажний комплект                                                                                                                                                                     | шт       | 1     |
| Розділ №7. Освітлення                       |                                                                                                                                                                                        |          |       |
| 80                                          | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт                                                                                         | шт       | 1     |
| 81                                          | LED прожектор VIDEX F3 20W 5000K з датчиком руху 220V Black (VLE-F3-0205B-S)                                                                                                           | шт       | 1     |
| Розділ №8. Низьковольтне обладнання         |                                                                                                                                                                                        |          |       |
| 82                                          | Монтаж увідно-розподільних пристроїв (щит АВР-630А (М))                                                                                                                                | шафа     | 1     |
| 83                                          | Щит АВР-630А (М)                                                                                                                                                                       | шт       | 1     |
| Розділ №9. Заземлення                       |                                                                                                                                                                                        |          |       |
| 84                                          | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2                                                                                               | м3       | 0,375 |
| 85                                          | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм                                                                                                                                | шт       | 15    |
| 86                                          | Стрижень заземлення О16 1,5м (нерж.)                                                                                                                                                   | шт       | 15    |
| 87                                          | Муфта D16 (Ni)                                                                                                                                                                         | шт       | 15    |
| 88                                          | Наконечник стержня D16 (нерж.)                                                                                                                                                         | шт       | 1     |
| 89                                          | Болт для забивання стрижнів                                                                                                                                                            | шт       | 1     |
| 90                                          | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізолюваного проводу перерізом 25 мм2                                                                                   | м        | 5     |
| 91                                          | Провід ПВЗнг-нд (LS) 10 ж/з                                                                                                                                                            | м        | 5     |
| 92                                          | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2                                                                                              | м        | 2     |
| 93                                          | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2                                                                                                                 | м        | 3     |
| 94                                          | Полоса оцинкована 30*3,5                                                                                                                                                               | м        | 5     |
| 95                                          | Тримач полоси оцинкований з дюбелем                                                                                                                                                    | шт       | 1     |
| 96                                          | Затискач чотирьохболтовий нержавіюча сталь                                                                                                                                             | шт       | 1     |
| 97                                          | Антикорозійна стрічка BandFlex, 10 м                                                                                                                                                   | шт       | 1     |
| 98                                          | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1                                                                                                                       | м3       | 0,375 |
| Розділ №10. Матеріали для дизель-генератора |                                                                                                                                                                                        |          |       |
| 99                                          | Заправка дизель-генератора                                                                                                                                                             | послуга  | 1     |
| 100                                         | Масило 10w30 20л                                                                                                                                                                       | шт       | 1     |
| 101                                         | Антифриз 20л                                                                                                                                                                           | шт       | 2     |
| 102                                         | Паливо дизельне                                                                                                                                                                        | л        | 100   |
| Розділ №11. Пусконаладжувальні роботи       |                                                                                                                                                                                        |          |       |
| 103                                         | Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам | лінія    | 3     |
| 104                                         | Фазування електричної лінії або трансформатора з                                                                                                                                       | фазув-ня | 3     |

